



KIOSKOVÁ TS - TYP EH6
250 kVA
PRÍPOJKA VN - KÁBLE
2x(6x NAZXS(F)ZY 1x240)
3 x CHRÁNIČKA
FKXY Ø200 (1 x REZ.)
2 x HYBRIDNÁ KABLOVÁ
SPOJKA - RAYCHEM
JESTVUJÚCA VN L. Č. 149
KABEL ANKTOFPV 3x185

VN: 3 AC, 22000V, 50HZ, IT

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPAJANIA V SIETACH IT
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

VN: 3/PEN AC, 420/0,241V, 50HZ, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPAJANIA
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
IZOLÁCIU A KRYTÍM RESP. PRÚDOVÝM CHRÁNICOM

PROSTREDIE: VONKAJŠIE
KÁBEL - DĹŽKA - 2 x 3 - x - NAZXS(F)ZY 1x240 / 25 m

LEGENDA:

- NTL PRÍPOJKA PLYHU
- VODVODNÁ PRÍPOJKA
- KANALIZÁCIA
- NN PRÍPOJKA
- JESTVUJÚCI KÁBEL VN
- NOVÁ PRÍPOJKA VN
- HRANICE POZEMKU

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
stavebný úrad

Tento výkres je súčasťou stavebného
požiadavky
číslo 9P 2. 2017-8 / 1867 - DTK / 18.6.08
a je platný len pri dodržaní požiadaviek
uviesť v porovnaní
14.8.98
 dátum



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAMIL IHRING		ING. FRANTIŠEK BENKO
Miesto stavby	ULICA JASKOVÝ RAD, BRATISLAVA		
INVESTOR	ZODI s.r.o., Soltesovej 12, 811 08 Bratislava		
OBJEKT	BYTOVÝ DOM JASKOVÝ RAD		
ČASŤ	SD 601 - TRAFOSTANICA A PRÍPOJKA VN		
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA		
FORMÁT	2x44		
DÁTUM	08.08.2007		
ÚČEL	DSP		
ČÍSLO ZÁKAZKY			
ARCH. ČÍSLO			
ČÍSLO REVÍZIE	00		
MIERKA	1:500		ČÍSLO VÝKRESU 2