

24ZS5502459000V

EIC kód pre odberné miesto

121354454

Číslo zmluvy

5100000543

Číslo obchodného partnera

## Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

<b>Prevádzkovateľ:</b> <b>Západoslovenská distribučná, a.s.</b> Čulenova 6, 816 47 Bratislava  IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048  Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo. 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.  Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený na základe plnej moci splnomocnencom: Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 Zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B  Zastúpená osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Náhly, vedúci správy energetických zariadení Pavol Harđa, špecialista správy ener.zariadení  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
---	--

<b>Žiadateľ:</b> <b>Hlavné mesto SR Bratislava Magistrát hl.m. SR Bratislava</b> Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  IČO: 00 603 481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596  Ďalej len „Žiadateľ“	Zapísaný v štatistickom registri SR Bratislava vložka číslo -  Zastúpený: RNDr. Milan Ftáčnik Mgr. Milan Šipoš  Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: RNDr. Milan Ftáčnik Mgr. Milan Šipoš  Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu/kód banky: 1147084856/0200 IBAN:
--	---

### I. Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je:
  - i.) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa **18.11.2013** zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3. čl. III. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
  - ii.) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.
2. Účelom tejto Zmluvy je:
  - i.) vytvorenie materiálo-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojený do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
  - ii.) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.
3. Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



ZOPC2TC18A521E122831E1000000AFD7EB93

**II. Špecifikácia pripojenia**
**1. Špecifikácia odberného miesta**

URŠULÍNSKA 6 , RESTAU, 811 01 BRATISLAVA	NN	3f x 25 (A)	NIE
a) Adresa odberného miesta	b) Napätová úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Výroba na OM

**2. Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)**

0,00	0,00	0,00	121354454
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol

**3. Čas plnenia predmetu Zmluvy 10 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.**
**III. Záverečné ustanovenia**

- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
- Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.  
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1**
- Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného miesta uvedeným v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy.
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská energetika, a.s.  
Na základe plnomocenstva

Ing. Peter Náhly, vedúci správy energetických zariadení

Pavol Harda, špecialista správy ener.zariadení

Za Žiadateľa:

RNDr. Milan Ftáčnik

Mgr. Milan Šipoš

Bratislava, 18.11.2013

Miesto, dňa

Podpis

Podpis

Miesto, dňa

Podpis

Podpis

1. Zo strany Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity 3x25A z existujúcej 3x63A( MRK2, OMS do roka ) z distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., po splnení technických podmienok stanovených v tejto zmluve.

Vybavuje: Pavol Harda, špecialista správy energetických zariadení.

2. Deliace miesto.

Poistkové spodky v poistkovej istiackej a rozpojovacej skrini NN.

3. Zo strany Žiadateľa

Žiadateľ na vlastné náklady prebuduje miesto merania. Pred realizáciou prác požiada na zákazníckej linke 0850 333 999 o odpломbovanie miesta merania. Elektromerový rozvádzač je nutné inštalovať v zvislej polohe na miestach verejne prístupných pre zamestnancov ZSE, a.s., i včase neprítomnosti odberateľa. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1300 # 1700 mm od podlahy, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači 700 # 1700 mm. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm.

Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný plombovateľný istič max. dimenzie 3x25A vyp. char. B. Po dokončení elektroinštalačných prác, podpísaní "Zmluvy o pripojení", žiadame dodať príslušnému špecialistovi správy energetických zariadení BA - mesto, odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia /revízna správa/ upraveného miesta merania s uvedenou dimenziou hlavného ističa pred elektromerom, umiestnenie elektromerového rozvádzača RE.

Následne postupovať podľa článku I. bodu 3. tejto zmluvy.