


LEGENDA ELEKTRO



navrh. VN káblové vedenie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

VN vedenie

DRUH ROZVODNEJ SIETE: 3 FÁZ str.50Hz, 22kV/IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: STN EN 505 22 a STN EN

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTÍM, ZÁBRANOU, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PRI PORUCHE: ZEMNENÍM

OCHRANA PRED ATM. PREP.: OBMEDZOVAČMI PREP. RAYCHEM HDA

UZEMNENIE: STN EN 505 22 a STN EN 619 36-1

OCHRANNÉ PÁSMO: VN KÁBLA - 1m OD KRAJA KÁBLA



PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC, INVESTOR SPOLU S DODÁVATELOM STAVBY
ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

Zmena	c		Dátum		Vykonat		 EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Bratislava Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2 tel. 00421-2-55565268 e-mail: edwin@edwin.sk
	b						
	a						
Zodpovedný projektant:		Vypracoval:		Schválil:			
Ing. Szabo		Ing. Cap		Ing. Sersei			
BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV – Preústenie 22 kV vedení							Mierka 1: 1000 Formát 6xA4 Dátum 05/2016 Účel DUR + DSP Archívne číslo ED 1636 Číslo zákazky L13.0119.15.0004 Číslo výkresu ED7
Situácia - časť 5							
Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez písomného povolenia							

