



POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM !!!

PRI KRIŽOVANÍ A SÓBEHU S INÝMI INŽINIERSKÝMI SIETAMI DODRŽAŤ STN 73 6005
 PRI ZEMNÝCH PRÁČACH DODRŽAŤ STN 73 3050

527